

<서면답변서>

○ 황치문 위원(2002년도 행정사무감사 제3호 자치행정위원회 2002. 11. 25)

(질 의)

- 소방용수시설이 31개 시·군 중 가장 취약한데 그 동안 미진한 사유 및 진행 사항과 향후 추진방향에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 저희 소방서 관내 소방용수시설은 소요량에 비하여 30%도 안 되게 보유하고 있으며, 이는 화재진압활동에 많은 지장을 초래하고 있는 실정입니다.
- 먼저 타 소방서에 비하여 크게 부족한 이유는 저희서 관내인 양주군에 상수도가 연결이 되지 않아 근본적으로 소방용수시설을 설치할 수 없었음을 말씀드리며, 현재 양주군에서 광역상수도 6단계 사업과 병행하여 소방용수시설 91개소를 양주군 예산으로 설치 중에 있어 향후 2년내에 크게 개선될 것으로 생각합니다.
- 또한 저희 소방서에서도 소방용수를 보강하기 위하여 5개년 계획을 수립하여 매년 신설하고 있으며,
- 금년에는 5,500만원의 예산을 확보하여 소화전 22개소를 본부예산으로 공사완료 하였으며, 이와는 별도로 의정부시와 협의하여 택지개발지역 등에 대하여 48개소를 추진하였음을 보고드립니다.
- 현재까지 연도별 보강 추진실적 및 제4차 5개년 소방용수 보강계획은 서면으로 제출하겠습니다.

(질 의)

- 소방차 통행 불가지역 및 곤란지역에 대한 대책(시장·군수 협의사항 관련자료 첨부) 방안에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 최근 소방도로가 협소하여 대형소방차의 통행에 지장이 있으며, 또한 증가하는 도로변에서의 무단 주·정차 차량으로 인하여 화재출동이 지연되는 등 소방활동에 지장을 초래하고 있습니다
- 저희 소방서 관내에는 소방차의 통행이 완전히 불가능한 지역은 없으며, 다만 통행이 곤란한 지역은 의정부시 제일시장 등 8개 지역이 있습니다.
- 이들 소방통로 곤란지역에 대한 대책으로는 월 2회 이상 소방통로 확보 훈련을 실시하고 있으며,
- 특히 제일시장에 대하여는 월 1회 시청, 경찰서, 소방서 등이 참가하는 민·관 합동 소방통로 확보훈련을 실시하고 있으며, 작년 11월에는 의정부시와 협의 약 3천만원의 시 예산으로 제일시장 주변 지하식 소화전을 지상식으로 8개소를 교체하였고 비상소화전함을 8개소를 설치하여 유사시 현장에 있는 상인들이 우선 사용할 수 있도록 교육과 훈련을 실시하여 대비하고 있습니다.
- 또한 소방통로 곤란지역에 대하여도 소방용수시설 77개를 설치하여 타 지역보다 우선적으로 보강하였음을 보고드립니다.

(질 의)

- 의정부소방서 진정민원 처리현황 및 직원들에 대한 공직기강 확립을 위한 서장의 의지 및 소신에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 2001년도 진정민원은 7건, 2002년도 8건으로 총 15건의 진정민원이 접수되었습니다. 유형별로 말씀을 드리면 2001년도에는 직원의 일관성 없는 소방시설 적용 및 불친절 2건, 품위손상 1건, 업무부당 1건, 지역주민의 법규위반 신고 3건 총 7건이었으며 불친절 직원에 대하여는 주의 및 훈계조치 하였으며, 품위손상된 직원에 대하여는 정직 1월의 징계조치를 하였습니다. 기타 다른 진정민원에

대하여는 처리결과를 민원인에게 통보하였습니다.

- 2002년도에는 8건의 진정민원이 접수되었으며 직원의 불친절에 대한 진정은 없었으며 8건의 진정민원은 처리하여 그 결과를 민원인에게 통보하였습니다.
- 저희 의정부소방서는 월 1회 직장교육시 공직기강 확립을 위한 교육을 실시하며, 민원담당자 친절교육 및 전입직원에 대한 직무교육을 실시하고 있습니다.
- 금년도 직장교육 10회 746명에 대하여 공직기강 확립 및 민원담당자 친절교육을 병행하여 실시하였고, 소방검사요원 교육은 2회에 209명을 실시하여 직원들의 엄정한 공직기강 확립 및 민원업무에 철저를 기할 수 있도록 하였습니다.

(질 의)

- 제일시장에 대한 점검결과 시정보완명령 사본제출과 영세상인에 대한 보호대책에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 우선 점검결과 불량사항에 대한 관련 서류는 서면으로 제출하였습니다.
- 제일시장은 의정부시 의정부1동 160번지에 소재하고 있으며, 양식 철콘 및 경량철골조 지상 3층 지하 1층 4개동, 421개 점포로 구성되어 있으며, 연면적은 17,555㎡입니다.
- 본 건물은 1978년에 신축, 20년 이상된 건물로써 노후전선 및 가스사용으로 화재위험이 상존하고 있습니다.
- 이러한 위험성으로 저희 소방서에서는 제일시장을 화재경계지구 및 대형화재취약대상으로 지정하였으며, 초동진화태세 확립을 위하여 소형펌프차 1대 및 인원 2명을 고정배치 운영 중이고, 또한 시장내 노후된 지하식소화전 8개소를 '01년 의정부시와 협의하여 지상식소화전으로 전면교체 하였습니다.

- 본 대상물에 대해서는 유관기관 합동점검을 연 2회 이상 실시하고 있으며, 간부 현장확인행정 대상으로 관할 파출소장이 현장에 직접 방문하여 화재예방에 대한 지도점검을 실시하고, 자체 철시확인 1일 1회 및 소방서 파견근무자가 1일 4회 예방순찰을 실시하고 또한 제일시장내 청원경찰이 수시로 예방순찰을 실시하고 있습니다.

(질 의)

- 구급활동 중 관외병원 이송현황, 문제점, 대책에 대해 물으셨습니다.

(답 변)

- 2001년도 저희 서 구급이송 환자수는 10,718명으로 이중 관외병원 이송환자는 1,014명(9.4%)이며, 2002년 10월말 현재 구급이송환자수는 9,200명으로 이중 관외병원이송환자는 791명(8.5%)입니다.
- 저희 서는 관외 구급출동이 발생할 경우 관내에 남아있는 119구급차를 최대한 활용하여 구급활동을 하고 있으며, 필요시 인근 응급의료정보센터 및 관내 의료원, 보건소, 하나구급센터 등의 구급차량 등과 지원체계를 구축하여 탄력적인 구급활동을 실시하고 있습니다.
- 119 응급환자 이송에 대한 규정을 관내로 제한하고 관외 이송시 비용을 징수한다면, 현재까지 무료로 이용하였던 주민들의 반발이 예상되며, 점차적인 법개정을 통해 추진해 나가야 할 것으로 사료되며, 저희 서에서는 주민 소방안전교육 및 홍보활동을 통하여 경미한 환자의 119구급대 이용자제와 가급적 관외 이송자제를 계도하도록 최선을 다하겠습니다.
- 신광식 위원(2002년도 행정사무감사 제3호 자치행정위원회 2002. 11. 25)

(질 의)

- 소방력보강 5개년계획이 소방재난본부 계획과 상이한데 본부 계획을 알고 있는지 물으셨습니다.

(답 변)

- 소방재난본부 계획과 일치하지 않는 이유는 본부계획 수입은 일선 서의 요구를 취합하여 예산의 범위내에서 그 필요성이 높은 곳부터 우선순위를 두어 계획을 수립하고 있습니다.
- 당 서에서는 우리 서 자체의 필요성에 의하여 자체계획을 수립하여 업무보고를 하였기에 본부계획과 상이합니다.
- 우리 서에서는 근무여건의 개선 및 도시계획으로 신규 소방수요의 창출이 예상 되는 지역에 소방력을 보강하여 시·군민의 기대치에 부합하고자 자체계획대로 소방력 보강을 위하여 본부계획에 반영될 수 있도록 전직원이 노력할 것임을 말씀드리며, 답변에 갈음하고자 합니다.

(질 의)

- 송산파출소를 준공 후 1년 동안 현재까지 운영사항 및 관서승인 예정에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 저희 의정부소방서 송산파출소는 2001. 11. 15일 준공하였으나 당초에는 파견소로 승인되어 건축물을 완공하였으며 소방관서 인력계획에 의거 2002. 11. 15일 7명의 정원 승인을 받았습니다.
- 현재까지 관리는 1일 1명씩 갑, 을부로 상주근무 및 근거리 화재출동을 하고 있으며 금년도 신규채용자 임용, 배치시 파출소로 개소할 계획에 있음을 보고드립니다.
- 아직까지 경기도의 소방여건상 인력수급에 어려움이 많이 있으나 향후 파출소 신축계획과 인원 승인이 동시에 이루어져 준공과 동시에 파출소 업무를 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

(질 의)

- 제일시장 소방차량 진입불가지역 해결방안에 대하여 물으셨습니다.

(답 변)

- 먼저 황치문 위원님께서 두 번째로 질의하신 소방차 통행불가 및 곤란지역에 대한 대책 중에서 제일시장에 대한 세부적인 내용이 되겠습니다.
- 제일시장은 약 580여개의 점포가 입주하여 있는 재래시장으로써 20년 이상된 노후건물로 건물의 내부에는 출입문 셔터가 설치되어 있고, 점포마다 개별난방으로 화기 취급에 의한 화재의 위험성이 산재하여 있는 곳입니다.
- 좀전에 말씀드린 대로 저희 소방서에서는 의정부시와 협의하여 제일시장 주변에 있는 지하식소화전 8개소를 시 예산 3천만원을 투입하여 지상식소화전으로 전부 교체하였고, 비상소화전함 8개를 설치하여 시장상인이 즉시 사용할 수 있도록 하였습니다.
- 또한 소방차 1대와 인원 1명을 고정배치하여 화재에 신속히 대처할 수 있도록 하였으며
- 월 1회 시청, 경찰서, 소방서 등이 참가하는 민·관 합동 소방통로확보 훈련을 실시하고 있음을 보고드립니다.